

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кемеровской области
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(наименование территориального органа МЧС России)

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, 55^А, тел/факс (384-2) 58-42-64; тел. 58-42-28, 58-46-99,

E-Mail: gpn@keme.ru, stat@keme.ru, nto@keme.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. М. Горького, 25а

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 139/1/92

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МКДОУ «Святославский детский сад № 5»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору Сарафанникова Виктора Николаевича от «13» мая 2019 г. № 139, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «17» мая 2019 г. по 15 ч. 00 мин. «13» июня 2019 г.

проведена проверка Клешневым Денисом Сергеевичем – государственным инспектором (должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору совместно с Клешневым Денисом Сергеевичем – государственным инспектором (должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

МКДОУ «Святославский детский сад № 5»

по адресу: Кемеровская область, Ижморский район, с. Святославка, ул. Микрорайон, 76
совместно с Заведующей МКДОУ «Святославский детский сад № 5» Бойковой Г.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требования пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не проведен расчет по определению горючей массы воздуховодов, трубопроводов и кабелей (проводов) проложенных за подвесными потолками (для определения необходимости установки	ч.3 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А, п. II, табл. А2, п. 11 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установка пожарной сигнализа-	10.06.2020г	

	АУПС в запотолочном пространстве)	пии и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»		
2	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (пищеблок от основного помещения).	п.7.4, п.5.14*, таблица 1 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	10.06.2020г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

г. Анжеро-Судженска, Яйского и

Ижморского районов по пожарному надзору

Клешнев Д.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«13» июня 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Д.С.
(подпись)

«13» 06 2019 г.

Заведующий Бойкова Т.В.
(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)